

Specyfikacja techniczna pompy do zapytania ofertowego

1. Wymagania ogólne

- Rodzaj pompy: odśrodkowa
- Przeznaczenie: ścieki, ciecze agresywne, drobna frakcja ścierna
- Wysokość podnoszenia: 10,5 m
- Przelot wirnika: minimum 100mm
- Prędkość znamionowa: pompa z silnikiem wolnoobrotowym
- Napięcie zasilania: 400V, 50Hz
- Typ napędu: elektryczny
- Połączenia hydrauliczne: kołnierzowe

2. Warunki eksploatacyjne

- Środowisko pracy: stacjonarne ustawienie pionowe na sucho – przepompownia ścieków z osobną studnią zbiorczą, praca ciągła z falownikiem
- Minimalny i maksymalny przepływ 100-300 m³/h

3. Wymagania dodatkowe

- Dokumentacja: instrukcja obsługi, certyfikaty CE, deklaracja zgodności
- Gwarancja: min. 24 miesiące

4. Warunki dostawy i płatności

- Termin dostawy: do ustalenia
- Miejsce dostawy: ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola
- Warunki płatności: do ustalenia

5. Kryteria wyboru oferty

- Cena netto
- Gwarancja i serwis
- Efektywność energetyczna
- Referencje i doświadczenie dostawcy

Proszę o przesłanie ofert wraz z pełną specyfikacją techniczną oraz warunkami handlowymi do dnia 28.02.2025r. na adres m.wasik@ekosanstw.pl.

Przed podpisaniem umowy konieczna wizja lokalna.